

PRODUCT DATA SHEET

Standing: 2024-09-09

LAUDA Ultracool UC 100

Circulation chiller 400 V; 3/PE; 50 Hz

Part Number: L003687

Features

- Highly efficient industrial chiller
- LCD remote control with 5 m cable
- Operation possible via web server
- Electronic 2-point temperature control
- Protection level IP 54 (for outdoor installation)
- Industrial block pump with high pressure and high flow rate
- Integrated water filter
- Integrated Ethernet interface
- Integrated phase detector indicates if phase sequence is correct
- Inlet and outlet water connections in stainless steel
- Operates with non flammable liquids (water, water/glycol)
- Meeting the energy efficiency requirements of the EcoDesign directive 2009/125/EC

Options included

- Reinforced pump in stainless steel



Working temperature min.
-10 °C



Working temperature max.
35 °C

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

PRODUCT DATA SHEET

Standing: 2024-09-09

LAUDA Ultracool UC 100

Circulation chiller 400 V; 3/PE; 50 Hz

Part Number: L003687

Technical Features

Working temperature range	-10 ... 35 °C
Ambient temperature range	-15 ... 50 °C
Temperature stability	0.5 ± K
Filling volume max.	125 L
Pump Pressure max.	5,2 bar
Pump Pressure nominal	5.0 bar
Pump flow rate max. (pressure)	500 L/min
Pump flow rate nominal	300 L/min
In / Outlet connection thread (inside)	Rp 2 1/2
Overall dimensions (WxDxH)	1256 x 1706 x 1905 mm
Weight	700 kg
Noise level	69.3 dB(A)
Refrigerant stage 1	R-410A (GWP 2088); 11.000 kg; 23.0 t CO2-eq
SEPR	6.2
Power supply	400 V; 3/PE; 50 Hz
Power plug	---

Reserve technical changes

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

PRODUCT DATA SHEET

Standing: 2024-09-09

LAUDA Ultracool UC 100

Circulation chiller 400 V; 3/PE; 50 Hz

Part Number: L003687

Temperature	Cooling Capacity 50 Hz
25 °C	124.7 kW
20 °C	121.4 kW
15 °C	110.2 kW
10 °C	95.3 kW
5 °C	81.7 kW
0 °C	68.3 kW
-5 °C	57.5 kW
-10 °C	47.8 kW

Reserve technical changes

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

PRODUCT DATA SHEET

Standing: 2024-09-09


LAUDA Ultracool UC 100

Circulation chiller 400 V; 3/PE; 50 Hz

Part Number: L003687

PUMP CHARACTERISTIC Standard pumps (3 bar), 50 Hz; Heat transfer liquid: Water

Pressure bar



- 5 UC 80, UC 100
- 4 UC 65
- 3 UC 50
- 2 UC 8, UC 14, UC 24
- 1 UC 2, UC 4

Reserve technical changes

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser


PRODUCT DATA SHEET

Standing: 2024-09-09

LAUDA Ultracool UC 100

Circulation chiller 400 V; 3/PE; 50 Hz

Part Number: L003687



Reserve technical changes

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser